

Esquema vertical elétrico
(sem escala)

2220 - PAU D'ARCO Lista de Materiais Elétrica			
Acessórios a/ eletrodutos			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Bucha para eletroduto	1"	1,0	PÇ
1.2	Bucha para eletroduto	3/4"	4,0	PÇ
1.3	Caixa PVC	4x2"	4,0	PÇ
1.4	Caixa PVC octogonal	4x4"	4,0	PÇ
1.5	Conduletes de 1"	1"	4,0	PÇ
1.6	Conduletes para eletroduto	3/4"	4,0	PÇ
1.7	Curva 1" PVC rosca	1"	1,0	PÇ
1.8	Curva 90 PVC longa rosca	1"	1,0	PÇ
1.9	Luva PVC rosca	1"	1,0	PÇ
Acessórios uso geral			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Fenolite para colar	1,5	1,0	M
Cabo Unipolar (cobre)			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	1,5 mm² - Amarelo	44,4	m
2.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	1,5 mm² - Azul claro	252,6	m
3.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	1,5 mm² - Branco	137,2	m
4.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	1,5 mm² - Verde-amarelo	33,9	m
5.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	2,5 mm² - Azul claro	186,7	m
6.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	2,5 mm² - Branco	106,7	m
7.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	2,5 mm² - Verde-amarelo	47,3	m
8.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	4 mm² - Amarelo	8,2	m
9.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	4 mm² - Azul claro	248,2	m
10.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	4 mm² - Branco	185,8	m
11.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	4 mm² - Verde-amarelo	74,8	m
12.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	6 mm² - Azul claro	49,1	m
13.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	6 mm² - Branco	49,1	m
14.1	Sist.PVC - 450/750V (ref. Proeto Engeko, Ref Fiscal)	6 mm² - Verde-amarelo	19,5	m
Caixa de passagem - embutido			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Caixa de passagem	4x2"	1,0	PÇ
Dispositivos (Gênios) - embutido			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Placa 4x4"	Interruptor simples 1 tecla	1,0	PÇ
1.2	Placa 4x4"	Placa 1 furo	1,0	PÇ
1.3	Placa 4x4"	Placa cega 4x4x4a	1,0	PÇ
1.4	Placa 4x4"	Suporte	1,0	PÇ
1.5	Placa 4x4"	Tomada Monopolar (NBR 14136) 10A/2P+T 250	1,0	PÇ
Dispositivo de Comando			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Interruptor sensor de presença	2,20m - 180W Incandescente	4,0	PÇ
2.1	Interruptor simples	1 tecla - 1,10m do piso	4,0	PÇ
Dispositivo de Proteção			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Disjuntor Unipolar Termomagnético - curva DIN (Curva C)	10 A - 3 kA	4,0	PÇ
2.1	Disjuntor Unipolar Termomagnético - curva DIN (Curva C)	16 A - 3 kA	1,0	PÇ
3.1	Disjuntor Unipolar Termomagnético - curva DIN (Curva C)	20 A - 3 kA	1,0	PÇ
4.1	Disjuntor Unipolar Termomagnético - curva DIN (Curva C)	32 A - 3 kA	1,0	PÇ
5.1	Dispositivo de proteção contra surto	275 V - 80 KA	1,0	PÇ
6.1	Interruptor Nacional DR (Dispositivo Residual) - 30 mA	25 A	1,0	PÇ
7.1	Interruptor Nacional DR (Dispositivo Residual) - 30 mA	40 A	1,0	PÇ
Eletroduto PVC flexível			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Eletroduto liso	1"	10,0	M
Eletroduto PVC rosca			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Eletroduto, rosca e luva	1"	1,0	PÇ
Luminária e acessórios			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Arandela externa	Arte	4,0	PÇ
2.1	Refletor	Led 50 W	4,0	PÇ
3.1	Projetor ar halogeno	1000 W	1,0	PÇ
4.1	Plafonier	Led 21 W	4,0	PÇ
5.1	Plafonier	Led 15 W	4,0	PÇ
Lâmpada halogena			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Lâmpada para Luminária Farol	1000 W	1,0	PÇ
Lâmpadas Led			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Fitas - 4000 x 8 mm - 4,8 W/m	4,8 W	4,0	M
2.1	Led A 19 para Luminária	21 W	4,0	PÇ
3.1	Led par16 (sancla)	4,5W/h	4,0	PÇ
4.1	Refletivo (Lâmpada Externa Farol)	1500	1,0	PÇ
5.1	Refletivo (Lâmpada Externa)	1500	1,0	PÇ
Material p/ entrada serviço			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Ponta de eixo	1,5 (bitola)	1,0	PÇ
2.1	Proteção secundário ao semicabo	1 ponteira, bom acabamento	1,0	PÇ
3.1	Cabo isolado	Material de serviço	1,0	PÇ
4.1	Conexão de aterramento auxiliares	1 haste/fixa 2,4 metros	1,0	PÇ
5.1	Fornecer e instalar	Ferragens	1,0	PÇ
6.1	Fitas isolantes armada	3M - 130c/fit - Medição	1,0	PÇ
Quadro de medição - CELTINS			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Caixa de proteção	1,0	1,0	PÇ
Quadro distrib. plástico - embutir			
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1.1	Barr. neutral - 100 (NE Aço)	Até 10 disj. mon. - 9 Furos (Din)	1,0	PÇ
2.1	Barr. neutral - 100 (NE Aço)	Até 10 disj. mon. - 12 furos (Din)	1,0	PÇ
Palmas Engenharia			



Detalhe ELE-1
Escala 1:40



Planta Baixa
Pavimento Cobertura
Escala 1:50

Planta Baixa Térreo
Escala 1:100

Legenda de condutos - Térreo
Elétrica
Teto
Alta
Média
Piso

Legenda - Térreo
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
Caixa de passagem
Entrada de serviço
Fitas de led
Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Lâmpada Led 21W
Ponto genérico de luz 15W
Quadro de distribuição
Quadro de medição
Refletor de led
Relé Fotoelétrico

Quadro de Demanda (QD1) - Térreo

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio)	5,69	100,00	5,69
Uso Específico	1,00	100,00	1,00
		TOTAL	6,69

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 15	21	30	50	Tomadas (W) 100	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Ic' (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação Praça	F+N	B1	220 V				16		1600	800	R	800			1,00	1,00	5,5	7,3	4	32,0	3	10	1,53	4,66	OK
2	Iluminação Cruzeiro	F+N	B1	220 V	2	2				120	72	R	72			1,00	1,00	0,5	0,5	1,5	17,5	3	10	0,43	3,55	OK
3	Iluminação Externa Farol	F+N	B1	220 V			8			480	240	R	240			1,00	1,00	2,2	2,2	1,5	17,5	3	10	0,17	3,30	OK
4	Iluminação Térreo ao 4 Pavimento	F+N+T	B1	220 V	10	5				300	255	R	255			1,00	1,00	1,1	1,4	1,5	17,5	3	10	0,12	3,24	OK
5	Iluminação 5 Pavimento a 8 Pavimento	F+N+T	B1	220 V	8	4				240	204	R	204			1,00	1,00	1,1	1,1	1,5	17,5	3	10	0,27	3,40	OK
7	TUGs Térreo ao 4 Pavimento	F+N+T	B1	220 V					12	1333	1200	R	1200			1,00	1,00	4,0	6,1	2,5	24,0	3	16	0,27	3,39	OK
8	TUGs 5 Pavimento a 8 Pavimento	F+N+T	B1	220 V					8	889	800	R	800			1,00	1,00	4,0	4,0	2,5	24,0	3	16	0,61	3,74	OK
QD1		F+N+T	B1	220 V						1727	1642	R	1642			1,00	1,00	7,8	7,8	4	32,0	3	20	0,94	4,07	OK
TOTAL					20	11	8	16	20	6689	5213	R	5213	0	0											

Quadro	Esquema	Tensão (V)	Pot. total. (W)	Pot. - R (W)	Demanda Total (VA)	Demanda - R (VA)	Seção (mm2)	Disj (A)	Conduto
QD1	F+N+T	220 V	5213	5213	6689	6689	6	32	ø1"
QD1	F+N+T	220 V	1642	1642	1727	1727	4	20	ø1"
QM1	F+N	220 V	5213	5213	6689	6689	6	32	ø1"

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEIN° 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAYOUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ARQUIVO	REVISÕES	DATA	OBS.:
2220_ELT_V1	Primeira entrega	03/05/2022	-
<>	<>	<>	<>

Projeto

E L É T R I C O

Obra: PÚBLICA

Endereço:

Proprietário: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO/25063991000118

Assinado de forma digital por 84340274115 (PAU D'ARCO/25063991000118) Dados: 2022.05.03 14:56:46 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - TO - CNPJ: 25.063.991/0001-82

ART PROJETO

ENG. CIVIL PEDRO LUCAS MIRANDA NASCIMENTO
CREA 242631570 TO

Prancha: 1/1

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO

Conteúdo: PLANTAS BAIXAS E DETALHES

PALMAS ENGENHARIA
(63) 3216 - 3856
@palmasengenharia

Data	Escala	Desenho	
Maio/2022	Indicada	Autor	PROJETO ELÉTRICO